

Utdrag ur larmlagen

Larminnehavarens åligganden

6§ En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

Obefogat larm

7§ Vid bedömningen av om uttryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.

8§ Har en polisutryckning med anledning av ett larm skett och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett uppreparande. Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad som förelagts honom, skall han betala kostnaden för utryckning, om det inte är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av polismyndigheten. Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten enligt

HANDHAVANDEMANUAL

FÖR CENTRALAPPARAT

DS7090i och DS7090Tmi

med Manöverpanel DS7092


Larmanläggningen
är installerad av:



.....



Manöverenhet DS7092



Sektionsförteckning:

- Sektion 1.....
- Sektion 2.....
- Sektion 3.....
- Sektion 4.....
- Sektion 5.....
- Sektion 6.....
- Sektion 7.....
- Sektion 8.....

Egna anteckningar:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Temporär fördröjning av automatiskt tillslag



Automatiskt Tillslag kan förlängas från 1-9 timmar. Denna funktion kräver att systemet är programmerat i företagsmodell och användarkod måste anges med behörighet att koppla från larm.

Automatiskt Tillslag kan fås temporärt fördröjt genom att ange # 9 9 följt av hur många timmar det skall fördröjas. Är t ex det automatiska tillslaget programmerat till kl. 19.00 och en behörig användare anger # 9 9 4 vid kl. 17.00 blir det automatiska tillslaget kl. 21.00.


Fördröjningen gäller endast för denna kväll och systemet återställs till automatiskt tillslag kl. 19.00 kvällen därefter. Anges # 9 9 0 raderas det fördröjda tillslaget.

Allmänt om koder

Du har möjlighet att programmera in 15 olika koder med 10 olika behörighetsnivåer. Koden kan bestå av 1-5 siffror. Det går bra att ha lika siffror i koden. Av koderna är det endast Masterkoden (behörighet 1) som kan ändra, ta bort eller lägga till koder.

Den fabrikslevererade Masterkoden är 1 2 3 4 och ska alltid ändras, den måste dessutom ändras till en Masterkod. (kod 15 är Vaktarkod. Radera aldrig Masterkod person 01)

Programmering av koder:



Radera en kod:




Behörighetsnivåer

- 0 = Servicekod, alla privilegier, allting rapporteras
- 1 = MASTERKODEN, ändra, lägga till eller ta bort koder. Till och Frånkoppling av larmet, koppla bort sektioner, systemtest
- 2 = Till- och frånslag, koppla bort sektioner och systemtest
- 3 = Till- och frånslag, koppla bort sektioner
- 4 = Till- och frånslag
- 5 = Temporär kod för till- och frånslag
- 6 = Tillslag, bortkoppling av sektioner
- 7 = Endast tillslag
- 8 = Temporär kod, endast tillslag
- 9 = Kod för extra tillbehör (Accesskod)


När i delad centralfunktion måste första siffran i koden börja med :

- 1 för "område 1"
- 2 för "område 2"
- 0 för "område 1 och 2"

Nedan visas ett exempel på hur man byter kod från leveranskoden 1 2 3 4 till 5 6 7 8. Behörighetsnivån blir 1 eftersom det är en Masterkod.



Programmering av Automatisk Tillslagstid



Programmering av Öppning och stängning av Tidsperiodens Starttid

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	#
Adress: 11= Öppen måndag 12= Stängd måndag 21= Öppen tisdag 22= Stängd tisdag 31= Öppen onsdag 32= Stängd onsdag 41= Öppen torsdag 42= Stängd torsdag 51= Öppen fredag 52= Stängd fredag 61= Öppen lördag 62= Stängd lördag 71= Öppen söndag 72= Stängd söndag 81= Kopplar till AUX relä på veckodagar 82= Kopplar från AUX relä på veckodagar 83= Kopplar till AUX relä på lördagar 84= Kopplar från AUX relä på lördagar 85= Kopplar till AUX relä på söndagar				Datasiffror 1 till 4: Starttiden för öppning eller stängning av fönstret, programmera fyra siffror i 24-timmars format. Ex: 0000 = Ej programmerad 0010 = 00.10 1159 = 11.59 1200 = 12.00 1210 = 12.10 2359 = 23.59 2400 = 24.00			

Felindikering uppstår vid ett eventuellt fel i systemet. Detta indikeras genom att den gröna spänningslampan börjar blinka.

Koden	#	8	7
-------	---	---	---

Kontrollera nu vilken eller vilka av de röda sektionenslamporna 1-8 och brand som indikerar se

Felindikeringsförklaringar:

- Sek 1= Spänningsfel, matning från 220 Volt saknas
- Sek 2= Batterifel, reservbatteri har låg spänning
- Sek 3= Kommunikationsfel, misslyckad larmöverföring
- Sek 4= AUX spänning är kortsluten
- Sek 5= Systemfel (EEPROM)

För att återställa den gröna felindikeringslampan. Åtgärda först felet och ange därefter:

Koden	#	8	7	*
-------	---	---	---	---

Test av lysdioder:

Koden

#

8

4

Detta kommando tänds upp samtliga lysdioder för att du skall kunna kontrollera att samtliga lysdioder är hela. Lysdioderna tänds upp i 5 sek. och återgår därefter till normalläge

Siréntest:

Koden

#

8

5

Detta kommando aktiverar sirénen i 2 sekunder. Ljuder inte sirenerna eller den gröna spänningslampan börjar blinka. Kontakta din servicetekniker.

Programmering av "Tidsperiod" 0 - 240 min.

0 3 [] [] [] [] #

Adress:
03 = Öppning och stängning av Tidsperiod

Datasiffror 1:
Programmera 0, 1 eller 2 som hundratalssiffra för *öppning* av Tidsperioden (10 - 240 min.)


Datasiffror 2:
Programmera en siffra mellan 0 och 9 som tiotalssiffra för *öppning* av Tidsperioden (10 - 240 min.)

Datasiffror 4:
Programmera en siffra mellan 0 och 9 som tiotalssiffra för *stängning* av Tidsperioden

Datasiffror 3:
Programmera 0, 1 eller 2 som hundratalssiffra för *stängning* av Tidsperioden (10 - 240 min.)


Förklaring
Tidsperiod är den period under vilken aktivering och avaktivering skall ske. Har detta ej skett skickas en senöppning respektive sen stängning när tidsperioden löper

Programmering av Veckodag



Larmminne : (Återställning av larmminne)

Om du av någon anledning vill se vilken sektion som löste larm sist gör du enligt följande :



OBS!

Om centralapparaten är en DS7090TMI kan ni söka bakåt i historiken genom att ange # efter KOD # 89. För detta krävs en manöverenhet DS7140.

Att programmera DS7090TM

Tidsinställning:



Exemplet ovan utgår från att den programmerade Masterkoden är 1 2 3 4.

All programmering i DS7090TM utförs när larmet är oaktiverat. För att komma in i programmeringsläge ange Masterkoden följt av # och 0, 7 som ovan.


Öppning och stängning av Tidsperioden kan programmeras. Varje Tidsperiod får en starttid och längd.

Starttiden bestämmer tiden på dagen när Tidsperioden ska aktiveras. Öppning och stängning som sker under Tidsperioden rapporteras ej, öppningar och stängningar som däremot sker utanför Tidsperioden rapporteras.

Programmeras Tidsperioden till 0 (noll) innebär det att Sen öppnings- eller Sen stängningsrapport rapporteras vid Tidsperiodens starttid.

Rapport vid Sen öppning eller Sen stängning i slutet på den utvalda Tidsperioden kan också skickas om det programmeras.

Programmering av tid



Vid totalt strömavbrott (nätspänning och batteri) försvinner tiden, veckodagen och minneshistoriken. Skall dessa funktioner åter finnas efter strömavbrott måste de omprogrammeras via knappsatsen eller fjärrprogrammeras.