



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1356 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN

BBR 6:62

Innehavare: Primy Corporation Ltd

Primy Industrial Park no. 220, Dexiang Road Pingsha, Zhuhai P. R. China

Information lämnas av:

Scandtap AB

Kristinebergsvägen 13, 302 41 Halmstad

Tel: 035-260 75 80

E-post: info@primy.se

Webb: <http://www.primy.se>

Produkt: PRIMY Termostatduschblandare

Steel Expression 1, item no. 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, **20205**, 20206, 20207, 20208, 20209

Steel Expression 2, item no. 20210, 20211, 20212, 20213, 20214, **20215**, 20216, 20217, 20218, 20219

Steel Expression 3, item no. 20220, 20221, 20222, 20223, 20224

Steel Expression, item no. 20030, 20231, 20232, 20233, 20234

Steel Pleasure 1, item no. 20000

Steel Pleasure 2, item no. 20010, 20016, 20017, 20018, 20019

Steel Pleasure 3, item no. 20020, 20026, 20027, 20028, 20029

Steel Pleasure, item no. 20030

Termostatduschblandare ovan är tillverkade av rostfritt stål i enlighet med EN 1111. De är försedda med typgodkända flexibla kopplingsledning.

Avsedd användning

Termostatblandare för dusch.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-------|
| Installationer för tappvatten, 1:a mening och 2:a stycket | 6:62 |
| Tappvatten, 1:a meningen | 6:623 |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning, 1:a och 4:e stycket | 6:625 |

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

| | |
|----------------------------------|------------|
| Bilaga 1: Tillhörande handlingar | 2017-07-21 |
| Bilaga 2: Produktmärkning | 2017-07-21 |
| Bilaga 3: Kontroll | 2017-07-21 |
| Bilaga 4: Bedömningsunderlag | 2017-07-21 |

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2017-07-21

Diarienummer: 747/17

Giltigt till: 2021-11-24

Tidigare Dnr. 880/16

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostefeldt
Handläggare

Bilaga 1**Typgodkännande nr 1356****Produkt: Termostatblandare****Innehavare: Primy Corporation Ltd****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2017-07-21**



PRIMY Bathroom – Monteringsanvisning Termostatblandare och Takduschset, Edition: 2017-03-03.

Kommentarer:

- Blandaramaturer är tillverkade i rostfritt stål 304 vilket kan återvinnas till 100 %
- Det rekommenderade arbetstrycket för dessa godkända blandare är mellan 0,5 och 10 bar
- Temperatur på tappvatten får vara minimum 0°C och maximum 90°C


Bilaga 2**Typgodkännande nr 1356****Produkt: Termostatblandare****Innehavare: Primy Corporation Ltd****PRODUKTMÄRKNING 2017-07-21**

Tvättställsblandare ska märkas vid tillverkningen. Märkningen utgörs av beständig etikett på varje levererad blandare med följande information:

1. Tillverkare/innehavare: Primy Corporation Ltd
2. Produktnamn samt artikelnummer
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1356 samt Boverkets logo: 
5. Ackrediteringsnummer: 1913
6. Utsett kontrollorgan: SINTEF Byggforsk

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännande

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1356
Produkt: Termostatblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

KONTROLL 2017-07-21

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollavtal 3154kb_felles (Projekt nr. 102000232-27) daterad 2015-06-19,

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1356
Produkt: Termostatblandare
Innehavare: Primy Corporation Ltd

BEDÖMNINGСУNDERLAG 2017-07-21

Typgodkännande grundas på:

- Testrapport nr. SBF2016F0490 (från SINTEF)
- Testrapport nr. SBF2015XF025 (från SINTEF)
- Kontrollavtal nr 3154kb_felles (projekt nr. 102000232-27)

Bedömningsrapport daterad 2017-07-21 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.