

Leverantör och brandsläckare

Fabrikat <i>Dafo Brand AB</i>	Telefon <i>08-506 405 00</i>	Benämning <i>Kolsyra 5 kg</i>	Artikelnummer <i>10-5005-20</i>	Modell <i>KS 5 SE</i>
Tekniska frågor <i>Thomas Sparring</i>	Fax <i>08-50 6405 99</i>	Godkännandenummer	Temperaturområde <i>-30 till +60°C</i>	Effektclass <i>89 B</i>
Standard <input checked="" type="checkbox"/> EN3 <input type="checkbox"/> SS1192:6 <input type="checkbox"/> SS1192:5		Funktionsprincip <input checked="" type="checkbox"/> Tryckladdad <input type="checkbox"/> Patron		Certifiering <i>DNV</i>
Anmärkning				

Tekniska data - komponenter

Släckmedel <i>Koldioxid</i>	Mängd <i>5 kg</i>	Artikelnummer <i>57-0000-00</i>	Anmärkning <i>Tolerans + 0 gr -250 gr</i>
Behållare <i>Aluminium 7,5 lit</i>	Provtryck <i>212 bar</i>	Artikelnummer	Anmärkning
Ventil <i>Ventil med parallella gängor</i>		Artikelnummer <i>15-6024-10</i>	Anmärkning
Säkerhetsanordning <i>Sprängbleck</i>	Utlösningstryck <i>212 bar</i>	Artikelnummer <i>15-6024-45</i>	Anmärkning <i>För ventil med för parallella gängor</i>
Munstycke <i>Slang med snödiffusor</i>	Märkning	Artikelnummer <i>15-0822-05</i>	Anmärkning <i>Avser diffusor med koniskt utförande</i>
Andra vanliga reservdelar och tillbehör			
Benämning <i>Halspackning</i> <i>Ventilkägla</i> <i>Sprängbleck 250 bar</i>	Artikelnummer <i>15-6024-80</i> <i>15-6024-50</i> <i>15-6024-40</i>	Benämning	Artikelnummer
Anmärkning <i>Tillverkningsår för slang är stansat på hylsan</i>			

Serviceföreskrift

Service och utbytesintervall			
Del Service- och utbytesintervall / åtgärd			
<input checked="" type="checkbox"/> Behållare Provtryckning 10 år			
<input checked="" type="checkbox"/> Slang..... Byte vart tionde år, normalt vid verkstadsgenombgång, samt vid skador på snörör eller slang.			
<input checked="" type="checkbox"/> Halspackning .. Byte vid demontage av ventil			
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspindel ... Byte vid verkstadsgenombgång, 10 år			
Speciella serviceanvisningar			
Åtdragningsmoment ventil <i>100 - 120 Nm</i>	Åtdragningsmoment säkerhetsventil <i>20 - 25 Nm</i>		
Anmärkning <i>Åtdragningsmoment på ventil med konisk gänga är 135 Nm</i>			
Speciella säkerhetsföreskrifter			
<i>Använd ej behållaren i små och tillstängda utrymmen. Hantera alltid behållaren med snödiffusor eller täckmutter monterad. För övriga generella säkerhetsanvisningar se instruktionsmanual.</i>			
Speciella miljöföreskrifter			
<i>Snöröret är tillverkat i PP polypropylen. I övrigt gäller generella riktlinjer i instruktionsmanual.</i>			

Fil KS 5 SE.DOC	Godkänd TS	Version 1:7	Giltigt från 10-01-07	Sida 1 av 2
---------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Ändringar

Datum	Ändring	Införande		
		Ej krav	Årlig kontr.	Oml. vgg
2010-01	Släckaren förses med snödiffusor med koniskt utförande istället för parallellt			X
2009	Svepet på släckaren vänds så att snörörets upphängningskrok kommer på samma sida som bärhandtaget istället för på utloppssidan	X		
2007	Produktionen flyttas från Tyskland till Polen. Etikett ändras och får större dafo-märke. CE nr ändras från 0044 till 0045	X		
2006-11	Släckaren erhåller förnicklad ventil och bärhandtag och avtryckare i rostfritt.	X		
2004-09	Släckaren levereras inte längre med Check Control indikeringsbricka för aktiverad ventil. Delarna måste köpas som separat tillbehör.	X		
2004-01	Behållaren byts till modell med volym 7,5 liter och provtryck 212 bar. Fyllnadsgraden ändras till 0,67 kg/lier. Om ventil flyttas mellan ny och gammal ventil måste sprängbleck bytas.	X		
2002-09	Brandsläckaren förses med ny ventiltyp med parallella gängor och Check Control.	X		
2002-03	Behållaren CE-märks	X		
2001-03	Agenturen övertas av Dafo, etiketten justeras	X		
1999-01	Ändrat provtryckningsintervall. Behållare tillverkade eller provtryckta efter 1/1-99 skall provtryckas efter 10 år oavsett om behållaren töms och omladdas tidigare.			X

Fil KS 5 SE.DOC	Godkänd TS	Version 1:7	Giltigt från 10-01-07	Sida 2 av 2
--------------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------