



Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll i VA-arbetet i Tolg

Detta har vi gjort

Inventering 2006 →

Tillsyn av infiltrationer och markbäddar 2018

Meddelande om bedömning till de som har direktutsläpp, stenkistor och äldre infiltrationer samt markbäddar eller om anläggningen saknat tillstånd.

Detta kommer vi att göra

Fastigheter med bristfälliga avlopp får beslut om förbud i slutet av november

Ca 3 år på sig att färdigställa sitt nya avlopp

Nästa VA-rådgivningsmöte våren 2019

Vi handlägger inkomna ansökningar om nytt avlopp

Ni skickar in ansökan till oss

Vi granskar ansökan

Vi efterfrågar eventuella kompletteringar

Vi hör eventuella grannar och andra berörda

Vi gör ett platsbesök

Vi tar beslut

Ni redovisar att ni följt tillståndet via bilder och rapport

Skriftligt tillstånd behövs innan ni börjar gräva

Skyddsavstånd

En prövning görs i varje enskilt ärende

Fördel med gemensamhetsanläggning = 1 utsläppspunkt

Generellt avstånd till dricksvattenbrunn från utsläppspunkt är 50 m

Inom 50 m från sjö och vattendrag krävs högre rening av avloppsvatten

Om ni vill ha rådgivning kring förslag på avloppslösning, utformning och placering, kontakta Jonas Backö på Sweco.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll är att granska er ansökan och eventuellt ge tillstånd.