

Rapport om energigasolycka /incident / annan händelse

Gasdistributör/ Anläggningsägare FordonsGas Sverige AB			
Adress Anders Personsgatan 14, 416 64 Göteborg			
Rapportlämnare Anders Grahn	Telefon 031-634534	Fax	Rapportdatum 11/7-11, 6/12-11
Händelsedatum 2011-07-10	Klockslag 11:30	Typ av gas <input type="checkbox"/> Naturgas <input type="checkbox"/> Stadsgas <input type="checkbox"/> Gasol <input type="checkbox"/> Biogas <input checked="" type="checkbox"/> Fordonsgas <input type="checkbox"/> Vätgas	Typ av händelse <input type="checkbox"/> Olycka <input checked="" type="checkbox"/> Incident <input type="checkbox"/> Annan händelse
Plats och adress för händelsen Tankstation FordonsGas Mölnlycke Mölnlyckemotet			
Kort beskrivning av händelsen Kund tankar som vanligt och lossar munstycke från fordon när tankning är klar. När kunden sätter tillbaka munstycket på dispenser och vrider över vredet så uppstår en kraftig ljudsmäll. Kunden blir chockad och får ont i ena örat p.g.a. av ljudsmällen. Kunden ringer omgående felanmälan och meddelar tillbudet och tekniker rings ut för kontroll av munstycket. Tekniker byter munstycket och tar det gamla med för utredning. FordonsGas har efter tillbudet haft kontinuerligt kontakt med kunden [REDACTED] för att stämma av hälsotillståndet med örat. Vid senaste kontakt med kunden så hade sjungande ljud i örat försvunnit och efterkontroll hos öronläkare erbjöds av FordonsGas.			
Personskador egen personal 0	Personskador övriga 0	Antal berörda kunder 1	Avbrottstid 1 tim.
Kännedom om händelsen <input checked="" type="checkbox"/> Efter anmälan <input type="checkbox"/> Vid kontroll			
Orsak/trolig orsak till händelsen Munstycket backventil har fastnat i öppet läge. Troligtvis p.g.a. skadat ventilhus. Vidare utredning med leverantör OPW påbörjas. Går dock trögt p.g.a. semestertid.			
Tekniska bilagor <input checked="" type="checkbox"/> Ledningsdata/komponentdata (bifogas alltid) <input type="checkbox"/> Naturgas/stadsgas <input type="checkbox"/> Gasol <input type="checkbox"/> Biogas <input checked="" type="checkbox"/> Fordonsgas <input type="checkbox"/> Vätgas		Övriga bilagor Inspektionsrapport från OPW Statuslista på samtliga munstycken	