

2013-04-25

Gulaktiga utfällningar i Tisken

Idag upptäckte Erik Lind att det vid en av dagvattenledningarnas utlopp i Tisken såg det ut att vara ett utsläpp av något. Jag åkte dit och kollade och ringde både Länsstyrelsens miljöenhet och kommunens Miljöinspektör. Länsstyrelsen hänvisade till Kommunen eftersom de har tillsyn av dagvattenutlopp m m. Fick en bra pratstund med Hans Johansson och han mailade mig information om "fenomenet" som visade sig vara något som man kände till och som vi nog tillsvidare får leva med. Kolla fotot som jag tog på plats och även svaret som jag fick på mail. Se svaret nedan:

Hej Gunilla!

Det här är en kort sammanfattning på din fråga om gulaktiga utfällningar från dagvattenutlopp i Tisken.

Gulaktiga utfällningar sker då och då i Faluån och Tisken via de dagvattenledningar som mynnar där. Färgen beror på att metaller som zink, järn, koppar och Kadmium slår ihop sig och bildar metallhydroxider som blir gulaktiga i kontakt med vatten och luft.

Mark och grundvattnet drar med sig metaller från marken i området kring Galbergsmagasinet (åtgärdat och täckt) och de fyllnadsmassor som tagits från gruvan.

Mängden metaller beräknas uppgå till ett par ton zink, 30 ton järn, ett par hundra kilo koppar och ett par kilo kadmium resp bly per år.

Området och utläckagen är inte prioriterade i Faluprojektets arbete med att åtgärda metallläckagen i Falun utan insatserna riktar sig på de betydligt större läckagen från Gruvan (rödfärgsråvaran), Ingarvsmagasinet och Kisbränderna vid gamla syrafabriken.

Nu pågår en period med uppföljning och kontroll (provtagning) av dessa åtgärder.

Mer om detta finns att läsa på Falu kommuns hemsida, www.falun.se

Hans Johansson
miljöinspektör
Falun kommun
023-82118

/Gulaktiga utfällningar i Tisken

