

GODKÄNNANDEBEVIS

SC2034-12

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Badrumsrenovering, Relax ventilerade Badrumsmetod

- Innehavare** Relax Ventilerade Badrum Alvesta AB, Hagavägen 1, 342 32 Alvesta, tel: 070-540 55 49, fax: 0472-193 40, e-post: info@relaxvba.se, hemsida: www.relaxvba.se, organisationsnr: 556850-9607.
- Produkt** System för renovering av badrum. Systemet består av golv, väggar och ventilation för en mekaniskt luftad konstruktion samt arbetsbeskrivning för renovering av våtrum. Systemet innebär att man tvättar det befintliga våtrummet och avlägsnar organiskt material. Därefter byggs nytt golv och nya väggar med en luftspalt som ventileras mekaniskt. Arbetet inom våtrummet skall utföras av utbildade och godkända entreprenörer.
- Avsedd användning** Badrumsrenovering.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------------|--------|
| Fukt, Allmänt | 6:51 |
| Högsta tillåtna fuktillstånd | 6:52 |
| Vattentäta skikt | 6:5331 |
| Underlag för vattentäta skikt | 6:5333 |
| Avledning av vatten till golvavlopp | 6:5335 |
- Tillhörande handlingar** Teknisk beskrivning och övriga tillhörande handlingar tillhandahålls av innehavaren. Gällande versioner är de med senast datum som godkänts av SP SITAC.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-04-29 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollorgan: SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Relax Ventilerade Badrum Alvesta AB, Alvesta.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på följesedel eller på särskilt dokument och omfattar:	
	Innehavare P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandets nummer Löpande tillverkningsnummer eller datum Kontrollorgan	Relax Ventilerade Badrum AB SP SITAC Relax SC2034-12 nr/datum SP
Bedömnings- underlag	Fältmätningar gällande fuktillstånd och luftflöde. Verifikationer av ingående material.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2018-04-29.	



Krister Svensson



Leif Lundqvist