



Testgas

- För rökdetektorer av fabrikat Apollo
- Aerosolspray för provning av såväl optiska som joniserande rökdetektorer
- Fri från ozonskadliga ämnen

Testgas

Brandlarm

TEKNISK INFORMATION

Testgas

Används för test av rökdetektorer tillsammans med testutrustning. Art. Nr. 235511 och 235512.
Gasen fungerar såväl för joniserande som optiska rökdetektorer.

Vi förbehåller oss rätten för konstruktionsändringar.

Utgåva: 2003-03



Fire & Safety

Novar AB Box 470 23 • 100 74 Stockholm Tel. 08-555 500 00 • Fax 08-555 500 99

E-mail: info@novar.se • www.novar.se